

В СПбГКУ «Инспекция КО»
от заведующей ГБДОУ
детского сада № 43
Центрального района СПб
Акимовой В.А.

Выполнение предписания № 23/07-3-32/2014

№ п/п	Выполнение нарушений	Срок выполнения
1	Работники ГБДОУ ознакомлены под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами	постоянно
2	Заместитель заведующей по АХР прошла очередное обучение по электробезопасности ответственного за электрохозяйство и получила допуск.	июль 2014
3	Пройдено обучение и назначен ответственный за теплопотребляющие установки.	июль 2014
4	Проводилось расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками ГБДОУ	при его наличии
5	Проведен внеплановый инструктаж с работниками ГБДОУ при получении травмы с воспитанником.	постоянно
6	Заведен журнал регистрации несчастных случаев в воспитанниками.	март 2014
7	Заведены на всех сотрудников личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты	сентябрь 2013
8	Проведено внеочередное обучение с неэлектрическим персоналом.	март 2014
9	Огнетушители расположены на высоте не более 1,5 м.	март 2014
10	Замены двери со стеклами.	август 2014
11	Зеркала на путях эвакуации демонтированы	август 2014
12	Нанесены необходимые надписи и знаки пожарной безопасности.	апрель 2014
13	Электрощитовая оснащена оперативной схемой электроснабжения	май 2014
14	В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов нанесены указательные знаки безопасности	апрель 2014
15	Демонтированы глухие решетки с окон ГБДОУ.	июнь 2014
16	Запрещено размещение аквариумов в группах ГБДОУ	март 2014
17	Все помещения ГБДОУ обеспечены термометрами.	март 2014
18	Учебные доски оборудованы дополнительным искусственным освещением	июль 2014
19	В логопедических кабинетах около зеркал установлены настенные светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света.	июль 2014
20	Установлены защитные ограждения на окна и светильники в спортивном зале.	июль 2014
21	Проведены очередные замеры сопротивления электрических цепей и защитного заземления	июль 2014

25.08.2014



Акимов В.А.