



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское  
государственное казенное учреждение

**«ИНСПЕКЦИЯ  
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»**

(СПбГКУ «Инспекция КО»)

ул. Чернышевского, 17. Санкт-Петербург, 191119  
тел. (812) 572-17-04, факс (812) 575-75-38  
E-mail: inspect@spb.edu.ru

**Кому:** Акимовой Вере Александровне, заведующему ГБДОУ № 43 Центрального района,  
тел: 3157500

### Предписание № 23/07-3-32/2014

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, предлагаю устранить следующие нарушения законодательства о труде и правил по охране труда:

| №<br>п/п | Выявленные нарушения и требования по их устранению   | Срок<br>выполнения       |
|----------|--|--------------------------|
| 1.       | Работников ОУ знакомить под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами (осн: ст 22 Трудовой кодекс РФ).   | постоянно                |
| 2.       | Провести очередное обучение по электробезопасности ответственного за электрохозяйство с получением соответствующей группы допуска (осн: п.1.2.5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001).  | по получении предписания |
| 3.       | Назначить ответственного за теплопотребляющие установки (осн: п.2.2.3. ПТЭТЭ, приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»).  | по получении предписания |
| 4.       | Расследование и учёт несчастных случаев с воспитанниками ОУ проводить не зависимо от тяжести повреждения (осн: п.п. 1.2,1.3. Положения о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками, утв. приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.10.1990 № 639). | постоянно                |
| 5.       | При получении травм воспитанниками проводить внеплановые инструктажи с работниками ОУ (осн: п7.4.1. ГОСТ 12.0.004-90).   | постоянно                |
| 6.       | Завести журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками (осн: приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 01.10.2003 г. № 639, прил. 2);  | по получении предписания |
| 7.       | Завести личные карточки учёта выдачи средств индивидуальной защиты на всех работников (осн: п.13 главы II «Межотраслевых правил обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290 н).           | по получении предписания |
| 8.       | Провести внеочередное обучение с неэлектротехническим персоналом (осн: п.1.4.4. ПТЭЭП).  | 17.04.2014               |
| 9.       | Огнетушители расположить на высоте не более 1,5 метра (осн: п. 480 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).   | по получении предписания |
| 10.      | В качестве светопрозрачного заполнения дверей предусмотреть  |                          |





|     |  |                            |
|-----|--|----------------------------|
|     | закалённое или армированное стекло (осн: СНиП п.1.83, п. 36 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).  | по получении предписания   |
| 11. | Демонтировать зеркала на путях эвакуации (осн: п. 2.1.21 ППБ-101-89).  | 01.09.2014                 |
| 12. | Нанести необходимые надписи и знаки по пожарной безопасности (осн: п.27. ППБ 01-03).   | 17.04.2014                 |
| 13. | Электрощитовую оснастить оперативной схемой электроснабжения (осн: п.п. 1.8.2, 1.8.6 ПТЭЭП).   | 17.04.2014                 |
| 14. | В коридорах, вестибюлях, холлах на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов нанести предписывающие и указательные знаки безопасности (осн: п.2.1.9. ППБ-101-89).  | 17.04.2014 ✓               |
| 15. | Демонтировать глухие решётки с окон ОУ (осн: п.2.1.21 ППБ-101-89).   | 01.09.2014                 |
| 16. | Запретить размещение аквариумов в группах №№ 2,3 (осн: 6.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций).  | по получении предписания ✓ |
| 17. | Все основные помещения пребывания детей обеспечить бытовыми термометрами (осн: п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).   | 17.04.2014                 |
| 18. | Учебные доски оборудовать дополнительным искусственным освещением (осн: п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций).   | 01.09.2014                 |
| 19. | В логопедических кабинетах около зеркал установить настенные светильники местного освещения на кронштейнах позволяющих менять угол наклона и высоту источника света (осн: п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций). | 01.09.2014                 |
| 20. | Установить защитные ограждения на окна и светильники в спортивном зале (осн: п.п. 18, 22 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах)  | 01.09.2014                 |
| 21. | Не проведены очередные замеры сопротивления электрических цепей и защитного заземления (осн: п.2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей)  | 01.09.2014 ✓               |
| 22. | Провести испытание средств защиты, используемых в электроустановках (осн: п.п. 2.10, 2.11, приложение 7 приказа Минэнерго России от 30.06.03 № 261).   | 17.04.2014                 |
| 23. | Электрощитовую оснастить оперативной схемой электроснабжения (осн: п.п. 1.8.2, 1.8.6 ПТЭЭП)  | 01.09.2014                 |

О выполнении предписания по истечении указанных в нем сроков прошу письменно сообщить по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Чернышевского, д. 17, отдел охраны труда, факс: 575-61-41; тел: 575-68-86.

Инспектор



Ильков С.Г.

Предписание получил:



17.03.2014